

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0529

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: : VÄGGKONSTRUKTIONER  
Fuktskydd, dränering

BBR 1, 6  
BSAB: JSF.7

## OPTI-DRAIN DRÄNERINGSSYSTEM

### Innehavare

Fuktspärsteknik AB, Fritslavägen 107, 515 92 KINNARUMMA.  
Tel 033-292050, Fax 033-292340, Hemsida: [www.fuktsparren.se](http://www.fuktsparren.se)

### Produkt

Dräneringssystem uppbyggt bl a av OPTI-DRAIN skivan, en formpressad dräneringsskiva av limöverdragna (bitumen/latexlim) expanderade polystyrencellplastkuler, täckt med OPTI-WEB-duken. Fuktskyddssystemet uppbyggt enligt tillhörande handlingar ger ett fuktskyddssystem med god dräneringsfunktion och värmeisolerande förmåga.

### Avsedd användning

Dräneringssystem och värmeisolering av grundmurar under mark resp. källarväggkonstruktion.

### Godkännande

Dräneringssystem enligt ovan godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
- Typgodkännande/tillverkningskontroll	
Luft, Allmänt, Egenskaper hos luft	6:2; 6:22
Radon/emission, Mikroorganismer, Ventilation	6:23; 6:24; 6:25
Fukt, Allmänt, Högsta tillåtna fuktillstånd, Fuktsäkerhet	6:51; 6:52; 6:53
Fukt, Lufttäthet, Mark och byggnadsdelar	6:531; 6:532

För avsedd användning uppfyller produkterna följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL): 2 §  
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

### Giltighetstid


Beslutsdatum 2009 05 05, Dnr 16009. Typgodkännandet gäller t o m 2014 05 05.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004 03 15, Dnr 232/03.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till bygplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

  
Bertil Wolgast  
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2004 03 15
Bilaga 2	Produktmärkning	2009 05 05
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2004 03 15
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2009 05 05

  
Rozalia Gyarmati  
Tekniskt ansvarig



# SWEDCERT

